

## 7. 仮設電力設備

### (1) 電気料金

新規契約電気料金

(単位 : 円)

区分	契約種別	基本料金	電力使用料金	契約電力 1 kw 1 日につき	備 考
		契約電力 1 kw 1 月につき	使用料 1 kwhにつき		
常時	低圧電力	874.00	14.07		力率の割引が 計算されている。
	高圧電力A-I	1,062.50	13.46		
	高圧電力A	1,581.00	10.59		
臨時	定額制			178.39	又臨時の場合は 臨時の割り増しを 計算している。
	低圧電力	1,048.80	16.88		
	高圧電力A-I	1,275.00	16.15		
	高圧電力A	1,897.20	12.71		

※ 区分の常時は契約期間が1年以上、臨時は1年未満を原則とする。

※ 臨時の定額制は、原則として契約電力が5kwh以下の場合に適用する。

### (2) 工事費負担金

#### ①常時契約の場合

低圧又は、高圧で供給を受ける場合で、新たに電気を使用又は、増加する場合、これに伴い配電設備の工事こう長が、1,000 m、地中の場合は、150 mを超える場合にその超過こう長分に次の金額を乗じて得た金額に消費税相当額を加えた金額が工事費負担金となる。

(単位 : 円)

区 分	区 分	金 額
架空配電設備の場合	超過こう長 1 mにつき	3,100
地中配電設備の場合	超過こう長 1 mにつき	24,700

#### ②臨時契約の場合

電力供給者と協議のうえ、必要工事費を計上する。

### (3) 受電設備等単価

#### (1) 受電設備等単価

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
アームタイ	2.3*25*945	本	530	損率 (碍子類)
アンカーボルト	M8	個	45.0	全損
アンカーボルト	M10	個	62.0	全損
エントランスキャップ	V E 42	個	***	全損
エントランスキャップ	V E 70	個	***	全損
ケーブル	2PNCT, 3.5sq*2C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 5.5sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 8sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 14sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 22sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 38sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 60sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	2PNCT, 100sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	6KV, CV14sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	6KV, CV22sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	6KV, CV38sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 2.6mm	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 3.2mm	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 14sq	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 22sq	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 38sq	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 60sq	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	OW, 100sq	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 5.5sq*2C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 5.5sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 8sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 14sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 22sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 38sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 60sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 100sq*3C	m	***	損率 (電線類)
ケーブル	VVR, 2mm*3C	m	***	損率 (電線類)
コンクリート柱	10m*19cm 3.4KN	本	36,300	損率 ※工場渡し (碍子類)
コンクリート柱	7m*19cm 4.2KN	本	31,300	損率 ※工場渡し (碍子類)
ステーブロック	NO.1, ロット付	個	4,200	全損 ※工場渡し
ステンレスバンド	SFBT-10	m	***	全損
ステンレスバンド	同上締金具	個	***	全損
プリカチューブ	50mm	m	***	全損
プリカチューブ	76mm	m	***	全損
ランプ	白熱灯、500W	個	***	全損
ランプ	蛍光灯40W直管	個	***	全損
亜鉛メッキ鋼より線	2種, A級、22sq	kg	***	全損
一般支持金具	TA85	個	***	全損
一般用受皿	15R, ポリエチレン	個	***	全損
一般用受皿	25R, ポリエチレン	個	***	全損
引留クランプ	22sq	個	***	損率 (碍子類)
引留クランプ	38sq	個	***	損率 (碍子類)
仮設ボックス	屋外用400*300*200	面	***	損率 (器具類)
仮設ボックス	屋外用500*400*200	面	***	損率 (器具類)
仮設ボックス	屋外用600*700*200	面	***	損率 (器具類)
仮設ボックス	屋外用700*1200*200	面	***	損率 (器具類)
巻付グリッパ	22sq	個	***	全損
がいし	配電線用 玉 100*100	個	***	損率 (碍子類)
高圧キュービクル	6.6KV, 300KVA PF-S	日	-	損料
高圧キュービクル	6.6KV, 500KVA CB形	日	-	損料
高圧キュービクル	6.6KV, 100KVA PF-S	日	-	損料

〈2〉受電設備等単価

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
高圧ピンがいし	普通形、大	個	***	損率 (碍子類)
高圧気中開閉器	6.6KV, 100A 無方向	日	-	損料
高圧気中開閉器	6.6KV, 200A 無方向	日	-	損料
高圧気中開閉器	6.6KV, 300A 無方向	日	-	損料
高圧耐張碍子	普通形	個	***	損率 (碍子類)
根かせ	コンクリートA型、1000*170*140	個	-	損率 (碍子類)
照明器具	リフレクタ投光器	個	-	損率 (器具類)
照明器具	40W蛍光灯防湿、防雨	個	-	損率 (器具類)
高圧水切りカバー	100A 蓄力形コネクタ用	個	***	全損
接地銅板	900*900*1.5t	枚	***	全損
接地棒	10φ*1000	本	***	全損
接地棒	10φ*1500	本	***	全損
接地棒用リード端子	10φ用	本	***	全損
装柱金具	Uボルト 13*220	個	370	損率 (碍子類)
足場ボルト	CP用	本	***	損率 (碍子類)
端末接続材料	屋外, 6.6KV, 14sq, 3c	組	***	全損
端末処理材料	屋外, 6.6KV, 22sq*3c	組	***	全損
端末処理材料	屋外, 6.6KV, 38sq*3c	組	***	全損
端末接続材料	屋内, 6.6KV, 14sq, 3c	組	***	全損
端末処理材料	屋内, 6.6KV, 22sq*3c	組	***	全損
端末処理材料	屋内, 6.6KV, 38sq*3c	組	***	全損
畜力形コネクタ	22sq	個	***	損率 (器具類)
畜力形コネクタ	38sq	個	***	損率 (器具類)
低圧ピン碍子	中	個	***	損率 (碍子類)
低圧ブレーカ (遮断機)	600V, 3P, 225AF	個	***	損率 (器具類)
高圧架橋ポリ絶縁ヒールシースケール	6KV (CV) 14mm <sup>2</sup> 3心	m	***	損率 (電線類)
屋外用ポリエチレン絶縁電線	0E 22mm <sup>2</sup>	m	***	損率 (電線類)
高圧架橋ポリ絶縁ヒールシースケール	6KV (CV) 22mm <sup>2</sup> 3心	m	***	損率 (電線類)
高圧架橋ポリ絶縁ヒールシースケール	6KV (CV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	***	損率 (電線類)
600Vヒール絶縁電線	IV 22mm <sup>2</sup>	m	***	損率 (電線類)
600Vヒール絶縁電線	IV 38mm <sup>2</sup>	m	***	損率 (電線類)
600Vヒール絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	***	損率 (電線類)
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 22mm <sup>2</sup>	m	***	損率 (電線類)
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm <sup>2</sup>	m	617	損率 (電線類)
600Vヒール絶縁シースケール	VV-R(SV) 100mm <sup>2</sup> 3心	m	***	損率 (電線類)
600Vヒール絶縁シースケール	VV-R(SV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	***	損率 (電線類)
電線管	VE16	m	***	全損
電線管	VE42	m	***	全損
電線管	VE70	m	***	全損
電線管	CP28	m	***	全損
電線管	CP54	m	***	全損
電線管	CP70	m	***	全損
避雷器	8.4KV 一般形	個	***	損率 (器具類)
分岐カバー	T1, 2個用	個	***	全損
漏電ブレーカー	600V, 3P, 30AF	個	6,100	損率 (器具類)
漏電ブレーカー	600V, 3P, 50AF	個	6,100	損率 (器具類)
漏電ブレーカー	600V, 3P, 100AF	個	12,200	損率 (器具類)
漏電ブレーカー	600V, 3P, 200AF	個	24,700	損率 (器具類)
腕 金	0.9m テ	本	1,600	損率 (碍子類)
腕 金	1.2m ト	本	2,300	損率 (碍子類)
腕 金	1.5m テ	本	2,900	損率 (碍子類)
腕 金	1.8m テ	本	3,500	損率 (碍子類)
低圧ラック		個	280	損率 (碍子類)